

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
350051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел./fax: (861) 225 - 34 - 04

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЩЕВСКОГО РАЙОНА
пер. Куцева, 56, ст. Кущевская, Краснодарский край телефон: (8-86168) 5-77-64

ст. Кущевская
(место составления акта)

« 06 » апреля 20 15 г.
(дата составления акта)
11 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 11

По адресу/адресам: Кущевский район с. Полтавченское ул. Трудовая, 3Б
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ОНД Кущевского района № 11 от 03.03.2015 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена проверка Плановая, выездная в отношении: Муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 (МБДОУ д/с № 23)
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

« 06 » 2015 года с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 мин
« 06 » 2015 года с 11 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД Кущевского района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

05.03.2015 г. 14 час 20 мин С.Т.И. Гендеткина Светлана Павловна
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Сытников Дмитрий Андреевич Старший инспектор,
государственный инспектор Кущевского района по пожарному надзору отделения надзорной деятельности
Кущевского района Управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ д/с № 23

Гендеткина Светлана Павловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а именно:

№ п/п	Наименование нарушения с указанием нормативных актов, документов	Лицо(а), ответственное(ые) за исполнение выявленных нарушений
-------	--	---

1	Отсутствует система дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения), без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации ч. 7 ст. 83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года.	МБДОУ д/с № 23 Заведующая МБДОУ д/с № 23 или лицо исполняющее его обязанности
---	---	---

(с указанием характера нарушений); лиц допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **--не проверялось---**.

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **--не проверялось--**.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует


(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: представленные документы юридического лица по выполнению обязательных требований противопожарного режима в учреждении, административные протоколы, предписание ПБ № 11/1/1 от 06.04.15 года

Подписи лиц, проводивших проверку:



Ст. инспектор ОНД
ст. лейтенант внутренней службы
Д.А. Сытников

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Заведующая МБДОУ д/с № 23 Тендеткина Светлана Павловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 06 » апреля 2015 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



МЧС РОССИИ

МБДОУ д/с № 23

с. Полтавченское ул. Трудовая, 3 Б

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Отделение надзорной деятельности
Кушевского района**

пер. Куцева, 56, ст. Кушевская, 352030
тел./факс: 8(86168) 5-31-00; 8(86168) 5-32-17

07.04.2015 № 23-109-9-30

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

« 07 » апреля 2015 года

ст. Кушевская

(место рассмотрения)

Я, начальник ОНД Кушевского района подполковник внутренней службы Костин А.А.

рассмотрев постановление № 45/22 от « 07 » апреля 2015 года
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы
на **юридическое лицо** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
(полное наименование юридического лица)

учреждение детский сад № 23 (МБДОУ д/с № 23)
ИНН 2340018859; ОГРН 1072340000468

или фамилия, имя, отчество виновного лица)

Находящееся (зарегистрированного ая)) по адресу

с. Полтавченское ул. Трудовая, 3 Б
(юридический адрес или адрес регистрации)

установлено, что

« 06 » апреля 2015 года в « 11 » ч. « 00 » мин.

В здании МБДОУ д/с № 23

(место совершения нарушения с

нарушены требования нормативных документов, содержащих требования пожарной
безопасности, утвержденных в установленном порядке

а именно:

- Отсутствует система дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения), без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации ч. 7 ст. 83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 года.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указать статью и законодательный акт рассматривавшего постановление)

20.4 ч 1

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23, 34, 29.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(наименование акт в соответствии с которыми выносятся постановление)

Вам необходимо:

1. Рассмотреть данное представление с работниками учреждения.

2. Принять меры к 100% устранению выявленных нарушений.

3. К лицам, виновным к допущению нарушений принять меры дисциплинарного воздействия.

В течении 1-го (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)



Костин А.А.

(расшифровка позиции)

Представление получил(а)

07.04.15 г. *С.П.*
(дата должность подпись)

Заведующая МБДОУ д/с № 23 Тендеткина С.П.

(Ф.И.О.)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № направленного письма)

дошкольное образовательное
учреждение
детский сад № 23
ОГРН 1072340000468
ИНН 2340018859
352017, Краснодарский край,
Кущёвский р-н, с. Полтавченское,
ул. Трудовая, 3"Б".
№ 41 от 30.04.2015г.
на № _____ от _____

Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Краснодарскому краю.
Отделение надзорной деятельности Кущёвского района

Начальнику ОНД Кущёвского района подполковнику внутренней службы

Костину А.А.
Заведующей МБДОУ д/с № 23
С.П. Тендеткиной

Ответ на представление № 23-109-9-30 от 07.04.2015 года

1. Рассмотрено данное представление с работниками учреждения.
2. Принятые меры: ведутся переговоры Управлением образованием Кущёвского района с ИП Кравцовым Григорием Викторовичем (Ростовская область) по установке и обслуживанию абонентских комплексов с системой дублирование сигнала тревоги в ЕДДС. Срок начала выполнения работ июль 2015 года.
3. Заведующему хозяйством Вертиёвой Л.А. ответственному за пожарную безопасность в ДОУ объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Заведующий детским садом С.П. Тендеткина

